



Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

Relatório de ensaios físico-químicos e microbiológicos

Referência: Setembro/2018

SOLICITANTE

Nome: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá

CPF/CNPJ: 20.856.995/0001-02

Endereço: Rua Minas Gerais, 828

Cidade: Andirá

Estado: PR

Telefone: 3538-1710

AMOSTRA

Amostra: Água

Tipo de amostra: Água tratada

Local de coleta: Rede de distribuição

Responsável pela coleta: Op. de ETA

RESUMO MENSAL DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES

Parâmetro	Amostras realizadas	Amostras conformes	Média dos Resultados	Valores de Referência
Turbidez	36	36	0,79	0,0 – 5,0 NTU
Cloro Residual Livre	36	36	1,17	0,2 – 2,0 mg/L
pH	36	36	7,38	6,0 – 9,5
Cor*	-	-	-	0 – 15 UC
Flúor	36	11	0,51	0,6 – 1,5 mg/L
Coliformes Totais	36	36	Ausente	Ausência em 100mL
Coliformes Termotolerantes	36	36	Ausente	Ausência em 100mL

* Equipamento em manutenção

Referências e métodos utilizados:


Portaria MS nº 2914/11.

Standard Methods for Examination of Water of Wastewater (20ª Edição).

Interpretação dos Resultados:

Os parâmetros analisados encontram-se de acordo com a portaria 2.914 do Ministério da Saúde.

Data de emissão: Andirá, 05/10/18


Yara Lourenço Martins
Química Responsável
CRQ-09203244